

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเบื้องต้นด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค โดยการตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย ด้วยเครื่องมือภาคสนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย ด้วยเครื่องมือทางภาคสนาม จำนวน ๕๓ จุด เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ



รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านอย่างง่าย ด้วยเครื่องมือทางภาคสนาม

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	ชื่อระบบประปา	หมู่ที่	ผลการตรวจ				หมายเหตุ
			ค่าความเป็นกรด-ด่าง	ค่าคลอรีน	ค่าความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ.11)	
1	ระบบประปาหมู่บ้านซอยจันทร์งาม	11	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
2	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายนามวงษ์ แก้วอนันต์	11	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
3	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณกองทุนหมู่บ้านหนองจอก	11	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
4	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางสาวสะอาด แก้วหนอง	11	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
5	ระบบประปาหมู่บ้านแยกบ้านนายสุรีระ	11	7-8	0	10-25	4-5	ไม่ควรบริโภค
6	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายธีรพล นามพล	11	6-7	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
7	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณหมู่บ้านบุญธิดา	11	7-8	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
8	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลาประชาคมหมู่ 14	14	6-7	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
9	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายภูษิต ศิริจิตรากุล	14	6-7	0	10-25	4-5	ไม่ควรบริโภค
10	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณสวนผู้ช่วยโก๋	14	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
11	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายเต็ม พรรณศรี	14	7-8	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
12	ระบบประปาหมู่บ้านซอยท่อน้ำดี	14	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
13	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนางชื่นจิตร พรรณศรี	14	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
14	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้าน ร.ต.ท.ธิติ ครุฑอ้อน	14	7-8	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
15	ระบบประปาหมู่บ้านซอยข้างปั๊ม PT	15	-	-	-	-	ระบบชำรุด

16	ระบบประปาหมู่บ้านซอยท่อน้ำ ซอย 1	15	-	-	-	-	ระบบชำรุด
17	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายเฉลิมชัย	15	7-8	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
18	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 19	19	5	0	2-5	4	ไม่ควรบริโภค
19	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 และ 2	3	5	0	10-25	6	ไม่ควรบริโภค
20	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1	1	6	0	10-25	6	ไม่ควรบริโภค
21	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 (บ่อผิวดินหน้าวัดบ้านยาง)	12	5	0	10-25	6	ไม่ควรบริโภค
22	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 (บ้านนายฉลอง)	12	8-9	0	10-25	3	ไม่ควรบริโภค
23	ระบบจ่ายน้ำประปาหนองประเทือง ซอย 5	17	7-8	0	10-25	3	ไม่ควรบริโภค
24	ระบบจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านนางน้ำอ้อย	17	7-8	0	10-25	6	ไม่ควรบริโภค
25	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเกษมศักดิ์ วงษ์มั่น	17	7-8	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
26	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านผู้ใหญ่หมู่ 13	13	9	0	10	5	ไม่ควรบริโภค
27	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณข้างร้านก๋วยเตี๋ยวศิวาภณ	13	7-8	0	10-25	3	ไม่ควรบริโภค
28	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายดิเรก ศรีกสิกิจ (4ถัง)	13	7-8	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
29	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์	13	7-8	0	10-25	3	ไม่ควรบริโภค
30	ระบบประปาหมู่บ้านตรงข้ามสวนลุงแดง	13	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
31	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายสมชาย สมสกุล	13	6	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
32	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านผู้ใหญ่ศิริวรรณ เจือจาน	10	6	0	10-25	6	ไม่ควรบริโภค
33	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลาอเนกประสงค์	10	6-7	0	10	6	ไม่ควรบริโภค
34	ระบบประปาหมู่บ้านดงกระจาย ซอย 1	10	6-7	0	10-25	6	ไม่ควรบริโภค
35	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางอำไพ เหรียญทอง	16	7-8	0	10-25	3	ไม่ควรบริโภค
36	ระบบประปาหมู่ที่ 16 โค้งบ้านตาช่วย	16	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
37	ระบบประปาหมู่ที่ 16 หนองกันเกราซอย 5	16	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
38	ระบบปรพปาหมู่ที่ 16 เส้นหนองกันเกราซอย 9	16	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
39	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณชุ้มวัดหนองจอก	18	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
40	ระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองจอกใหม่ ซอย 1	18	8	0	5-10	4	ไม่ควรบริโภค
41	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายวรเทพ เปี่ยมสุวรรณศิริ	18	8	0	5-10	6	ไม่ควรบริโภค
42	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายรุ่งโรจน์	18	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
43	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางบุญเรือน คงคำศรี	18	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค

44	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางสุบิน คุณยงค์	18	7-8	0	10-25	6	ไม่ควรบริโภค
45	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านผู้ช่วยเอื้อมพร เจือจาน	5	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
46	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลาประชาคมหมู่ 5	5	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
47	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณวัดบ้านใหม่สามัคคี	5	6	0	5	4	ไม่ควรบริโภค
48	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนางสาวโสภิชนา พุ่มประดิน	7	7-8	0	10-25	3	ไม่ควรบริโภค
49	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณวัดเนินดินแดง	7	5	0	5	5	ไม่ควรบริโภค
50	ระบบประปาหมู่บ้านหนองไข่ไก่ ซอย 2	7	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
51	ระบบประปาหมู่บ้านหนองไข่ไก่ ซอย 4	7	7-8	0	10-25	5	ไม่ควรบริโภค
52	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายจำนง สมสกุล	7	7-8	0	10-25	4	ไม่ควรบริโภค
53	ระบบประปาหมู่บ้านซอยโปร่งอรุณ	7	7-8	0	10-25	6	ไม่ควรบริโภค